35.125.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.125.1701** **(716-301)**
Tanımı	3 x 12 A.e kadar / Elektronik motor koruma rölesi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1755,35	399,54	199,77
2025-Kasım	1602,83	396,10	198,05
2025-Ekim	1597,33	386,26	193,13
2025-Eylül	1550,13	374,15	187,08
2025-Ocak	1369,54	323,44	161,72
2024	1320,00	369,00	184,50
2023-2	699,00	194,00	97,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	542,00	121,00	60,50
2022-3	392,00	78,00	39,00
2022-2	373,50	60,00	30,00
2022-1	230,00	60,00	30,00
2021	137,00	42,60	21,30
2020	137,00	42,60	21,30
2019	128,00	36,40	18,20
2018	120,00	28,70	14,35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Üç fazlı motorlarda kullanılmak üzere, elektronik devrelerden oluşan, elektrik kesilmesinde, gerilimin belli bir değerin altına düşmesinde veya yükselmesinde veya frekansın değişmesinde, motor nominal akımının % 25 fazlasını yüklenmesi ve bu olayın 4 saniye sürmesi halinde, motor besleme fazlarından her hangi birisinin kesilmesi halinde motoru koruyacak cihaz, üzerinde fazları gösteren lambası, akım ayar düğmeli, durdurma ve çalıştırma butonlu, durdurma lambalı: Cihazın temini, her nevi malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı.
Not: Akım trafosu kullanıldığında bedeli BFT No 35.135.1900'den ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.125.1701		3 x 12 A.e kadar / Elektronik motor koruma rölesi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.