35.170.8515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.170.8515**
Tanımı	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür (alüminyum), en az 120 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 3300 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof)Uygun Led Sıva Üstü Armatür (Alüminyum) / LED Armatürler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.170.8515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun LED Sıva Üstü Armatür (Alüminyum): (Ölçü: Ad.)
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğe (2014/34/AB) uygun imal edilmiş olacaktır.
Üretici firmanın akredite kuruluştan alınmış "Ürün Kalite Güvence Belgesi" olacaktır.
ATEX direktifine uygun şartları sağlayan Ex-proof özellikte olacaktır.
Ekipman gurubu bileşeni ‘’II’’ olacaktır.
Ekipman kategorisi ZONE 1, Patlayıcı gaz ve tozun oluşma ihtimalinin bulunduğu tehlikeli ortamlarda kullanıma uygun 2G ve 2D olacaktır.
TS EN IEC 60079-0 standardına uygun,
Patlama gurubu, IIA, IIB veya IIC Patlama Grubuna sahip bir ekipmana uygun olacaktır.
Sıcaklık sınıfı T5 veya T6 olacaktır.
Ekipman koruma seviyesi Gb olacaktır.
Koruma sınıfı en az IP 66 olacaktır.
Işık kaynağı ve sürücüsü 35.170.1000 pozundaki özellikleri sağlayacaktır.
110-240 VAC aralığında çalışacaktır.
Elektriksel çalışma frekansı 50/60 Hz olacaktır.
Dış mekanik darbelere karşı dayanamı en az IK 08 olmalıdır.
Tavana uygun aparat ve aksesuarları (tij, konsol, vb.) olacaktır.
Armatürün giriş çıkış noktalarında tesisata uygun yardımcı malzemeler kullanılacaktır ve bu malzemeler fiyata dahildir.
Alüminyum malzemeden üretilmiş gövdeye ve temperli cam difüzöre (ışık kaynağı muhafazası) sahip armatürün iş yerine temini, her nevi malzeme, işçilik ve montaj dahil çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.170.8515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.