25.622.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.622.1107**
Tanımı	2400x700x1350 mm VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	129271,49	2779,31	1389,66
2025-Kasım	126895,01	2755,46	1377,73
2025-Ekim	126076,55	2686,95	1343,48
2025-Eylül	124469,95	2602,76	1301,38
2025-Ocak	103212,50	2250,00	1125,00
2024	79365,00	1702,50	851,25
2023-2	61043,75	1031,25	515,63
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	50141,25	641,25	320,63
2022-3	49914,38	414,38	207,19
2022-2	49818,75	318,75	159,38
2022-1	25318,75	318,75	159,38
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.622.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Faydalı hacmi ve motor gücü aşağıda belirtilen değerlerde kapıları ve gövdesi çift cidarlı, içi ve dışı 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik, iki cidar arası poliüretan izolasyonlu, cam kısımları her biri 4 mm kalınlıkta çift camlı sızdırmaz şekilde tespit edilmiş, çevresi 304 kalite 18/8 CR-Ni'den yapılmış içerisinde yeteri kadar özel paslanmaz çelik telden yapılıp plastik kaplanmış veya cam raf, iç aydınlatmaları bulunan vitrin tipi buzdolabının işyerinde temini, yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.622.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.622.1107		2400x700x1350 mm VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.