25.305.2106/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.2106/3400** **(204-3107/3400)**
Tanımı	Pn 20 polipropilen boru 2", 63/10.5 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina dışında kanala, %18 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	420.71	110.14	55.07
2025-Kasım	418.83	109.20	54.60
2025-Ekim	413.48	106.48	53.24
2025-Eylül	406.33	103.13	51.57
2025-Ocak	350.24	89.16	44.58
2024	325.68	67.56	33.78
2023-2	238.58	40.93	20.47
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	177.04	25.11	12.56
2022-3	167.10	16.21	8.11
2022-2	163.36	12.46	6.23
2022-1	103.91	12.46	6.23
2021	56.63	8.18	4.09
2020	45.47	6.70	3.35
2019	41.93	5.70	2.85
2018	29.26	3.48	1.74

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2106/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2106/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.