25.305.2107/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.2107/3300** **(204-3108/3300)**
Tanımı	Pn 20 polipropilen boru 2 1/2", 75/12.5 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	705.66	145.09	72.55
2025-Kasım	702.71	143.83	71.92
2025-Ekim	694.42	140.26	70.13
2025-Eylül	683.17	135.87	67.94
2025-Ocak	588.70	117.45	58.73
2024	554.81	89.00	44.50
2023-2	410.99	53.93	26.97
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	306.73	33.05	16.53
2022-3	293.48	21.33	10.67
2022-2	288.56	16.43	8.22
2022-1	181.37	16.43	8.22
2021	98.32	10.74	5.37
2020	78.89	8.83	4.42
2019	72.99	7.51	3.76
2018	50.32	5.15	2.58

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2107/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2107/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.