

## 25.625.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.625.2202 (590-822)</b>
<b>Tanımı</b>	12 cm kalınlığında, Her iki yüzeyi krom kaplı, duvar paneli
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6705,04	722,61	361,31
2025-Kasım	6587,56	716,41	358,21
2025-Ekim	6534,30	698,61	349,31
2025-Eylül	6440,40	676,71	338,36
2025-Ocak	5360,00	585,00	292,50
2024	3979,75	443,50	221,75
2023-2	2527,50	268,75	134,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1901,25	163,75	81,88
2022-3	1713,83	105,63	52,82
2022-2	1689,45	81,25	40,63
2022-1	941,25	81,25	40,63
2021	642,50	74,42	37,21
2020	514,00	61,00	30,50
2019	414,00	51,50	25,75
2018	309,00	40,70	20,35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.625.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Her iki yüzü 0.50-0.55 mm kalınlıkta hijyenik malzeme kaplı galvaniz sac arası poliüretan izoleli, izolasyon olarak kullanılan poliüretan'ın yoğunluğu 40-42 kg/m<sup>3</sup>, poliüretan paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, panel izolasyonunda kullanılan poliüretan'ın ısı geçirgenlik katsayısı k: 0.22 Kcal/hm<sup>2</sup> °C, poliüretan yangın sınıfı uluslararası standartlara uygun olarak kendinden önemeli modüler tip soğuk oda panellerinin işyerinde temini ve yerine montajı. Paneller TSEK veya TSE belgeli, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işaretili olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.625.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.625.2202		12 cm kalınlığında m <sup>2</sup> / Her iki yüzeyi krom kaplı, duvar paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m <sup>2</sup>	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.