25.300.1707/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.300.1707/B** **(201-1107/B)**
Tanımı	Polietilen kaplı doğalgaz boruları 76.1 mm (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1337,69	441,49	220,75
2025-Kasım	1329,83	437,70	218,85
2025-Ekim	1304,41	426,85	213,43
2025-Eylül	1277,54	413,45	206,73
2025-Ocak	1169,93	357,43	178,72
2024	1083,29	270,79	135,40
2023-2	671,88	164,06	82,03
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	491,33	100,70	50,35
2022-3	361,88	65,00	32,50
2022-2	346,89	50,01	25,01
2022-1	284,39	50,01	25,01
2021	166,85	32,79	16,40
2020	128,43	26,86	13,43
2019	110,25	22,88	11,44
2018	76,25	12,00	6,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.300.1707/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 3183; 2013 standardına uygun çelik doğalgaz borularının üzeri TS 5139 ve DIN 30670 standardına uygun olarak ekstrüzyon metoduyla üzeri polietilen ile kaplı doğalgaz boruların ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil, fittings tespit malzemeleri ile boruların işyerinde temini ve yerine montajı. (Boru montaj malzemesi bedelleri 25.300.2100 ve 25.300.2200 pozlarından ödenecektir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.300.1707/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.