25.300.1607/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.300.1607/B** **(201-1007/B)**
Tanımı	Dış Çap/Et Kalınlığı (mm): 76,0/5,2, ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	984,38	441,49	220,75
2025-Kasım	978,13	437,70	218,85
2025-Ekim	958,44	426,85	213,43
2025-Eylül	936,88	413,45	206,73
2025-Ocak	849,61	357,43	178,72
2024	739,54	270,79	135,40
2023-2	468,75	164,06	82,03
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	335,08	100,70	50,35
2022-3	244,69	65,00	32,50
2022-2	229,70	50,01	25,01
2022-1	190,64	50,01	25,01
2021	115,29	32,79	16,40
2020	89,36	26,86	13,43
2019	80,74	22,88	11,44
2018	55,00	11,00	5,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.300.1607/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, TS EN ISO 3183; 2012; 2013'ye uygun çelik doğal gaz borularının ø114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, ø 114,3/6,0 mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiş, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil, fitings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini, yerine montajı. (Boru montaj malzemesi bedelleri 25.300.2100 ve 25.300.2200 pozlarından ödenecektir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.300.1607/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.