

## 35.172.1500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.172.1500

**Tanımı** Dış Mekan Duvar Aplik (Duyulu) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00
2023-2	0.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	0.00	0.00	0.00
2022-3	0.00	0.00	0.00
2022-2	0.00	0.00	0.00
2022-1	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.172.1500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Dış Mekan Duvar Aplik (Duylu): (Ölçü: Ad.)

Bina cephelerine, bahçe duvarlarına veya dış mekan yüzeylerine monte edilen, dekoratif veya fonksiyonel aydınlatma sağlayan armatür, en az IP54 koruma, en az IK08 darbe dayanım sınıfına sahip olmalıdır.

Armatür gövdesi, dış mekan koşullarına dayanıklı, UV ışınlarına dirençli ve çizilmez özellikli elektrostatik toz boya ile kaplanmış olacaktır.

Darbelere ve ısı değişimlerine dayanıklı temperli cam veya yüksek mukavemetli polikarbonat malzemeden yapılmış olacaktır. Contalama sistemi sızdırmazlığı sağlamalıdır.

Dış mekan duvar uygulığının (duylu) tüm aksesuarları ile birlikte temini, sahada montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır.

Işık kaynağı ampül fiyata dahil değildir. 35.170.2500 veya 35.170.2730 pozlarından ödenenilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.172.1500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.