

## 35.172.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.172.1602

**Tanımı** En az 10x10x10 cm, en az 600 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Kasım  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Ekim   | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Eylül  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Ocak   | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2024        | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2023-2      | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2023-Şubat  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2023-1      | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2022-3      | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2022-2      | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2022-1      | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2021        | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2020        | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2019        | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2018        | 0.00         | 0.00          | 0.00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.172.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Set Üstü Armatür: (Ölçü: Ad.)

Alçak duvarların, babaların, sütun başlarının veya merdiven korkuluklarının üzerine monte edilebilen armatür, en az IP54 koruma sınıfında, en az IK08 darbe dayanım sınıfında olmalıdır.

Dış mekan koşullarına dayanıklı, korozyona dirençli alüminyum ekstrüzyon malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Işık çıkışını sağlayan kısımlar darbelere ve ısı değişimlerine dayanıklı temperli cam veya yüksek mukavemetli malzemeden yapılmış olmalıdır.

LED ışık kaynağının özellikleri 35.170.1000 pozunu ile aynı özelliklere sahip armatürün tüm aksesuarları ile birlikte temini, sahada montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.172.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.