25.320.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.1211** **(207-411)**
Tanımı	350 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, PN 6-10
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	76588,95	1700,93	850,47
2025-Kasım	73049,75	1686,33	843,17
2025-Ekim	71064,85	1644,43	822,22
2025-Eylül	71093,06	1592,89	796,45
2025-Ocak	60714,50	1377,00	688,50
2024	59794,20	1044,20	522,10
2023-2	53395,31	632,81	316,41
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	38071,81	384,31	192,16
2022-3	29232,81	247,81	123,91
2022-2	29175,63	190,63	95,32
2022-1	13365,63	190,63	95,32
2021	7414,40	124,90	62,45
2020	5933,95	102,35	51,18
2019	4406,80	87,10	43,55
2018	3276,33	66,09	33,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapağı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfındaki vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.1211		350 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,050000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,400000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,240000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.