25.327.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.327.1301** **(229-301)**
Tanımı	32 Ø mm, Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı, tip flanşlı, PN 16, (TSE belgeli)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22212,93	521,11	260,56
2025-Kasım	21187,53	516,64	258,32
2025-Ekim	20611,90	503,81	251,91
2025-Eylül	20619,20	488,01	244,01
2025-Ocak	17609,38	421,88	210,94
2024	13532,25	319,75	159,88
2023-2	9000,00	193,75	96,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6408,38	118,38	59,19
2022-3	3887,88	76,38	38,19
2022-2	3870,25	58,75	29,38
2022-1	1983,75	58,75	29,38
2021	1059,31	38,50	19,25
2020	848,21	31,56	15,78
2019	631,78	26,85	13,43
2018	464,00	19,20	9,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.327.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmiş olup, subap yuvası mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan çalışacak emniyet cihazının yerine monte edilmesi, ayarlarının yapılıp işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.327.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.327.1301		32 Ø mm / Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı, tip flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.