

## 25.325.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.325.1209 (221-209)

**Tanımı** 100 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9648.83	856.94	428.47
2025-Kasım	9227.69	849.59	424.80
2025-Ekim	8978.48	828.49	414.25
2025-Eylül	8961.86	802.51	401.26
2025-Ocak	7660.00	693.75	346.88
2024	6331.00	526.00	263.00
2023-2	4962.50	318.75	159.38
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	3510.25	194.00	97.00
2022-3	2134.83	125.13	62.57
2022-2	2105.95	96.25	48.13
2022-1	1408.75	96.25	48.13
2021	762.75	63.06	31.53
2020	611.43	51.68	25.84
2019	518.34	43.98	21.99
2018	355.00	15.20	7.60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.325.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek

şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.325.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.1209		100 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1.200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1.200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.