

25.325.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.1212 (221-212)

Tanımı 200 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	31191.85	1407.03	703.52
2025-Kasım	29777.96	1394.95	697.48
2025-Ekim	28970.50	1360.28	680.14
2025-Eylül	28959.60	1317.65	658.83
2025-Ocak	24739.06	1139.06	569.53
2024	20521.60	859.10	429.55
2023-2	15645.63	520.63	260.32
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	11115.00	316.25	158.13
2022-3	7917.28	203.94	101.97
2022-2	7870.21	156.88	78.44
2022-1	5044.38	156.88	78.44
2021	2700.53	102.78	51.39
2020	2162.41	84.21	42.11
2019	1878.79	71.66	35.83
2018	1320.00	25.50	12.75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek

şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.1212		200 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2.000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.