

## 25.325.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.325.1407 (221-607)

**Tanımı** 65 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için, gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13665.86	761.21	380.61
2025-Kasım	13051.99	754.69	377.35
2025-Ekim	12698.43	735.94	367.97
2025-Eylül	12689.09	712.86	356.43
2025-Ocak	10841.25	616.25	308.13
2024	7283.50	467.25	233.63
2023-2	4826.88	283.13	141.57
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	3417.50	172.50	86.25
2022-3	2077.54	111.25	55.63
2022-2	2051.85	85.56	42.78
2022-1	1523.06	85.56	42.78
2021	856.20	56.05	28.02
2020	686.06	45.94	22.97
2019	551.19	39.09	19.55
2018	489.00	11.30	5.65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.325.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi piriç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci piriç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek

şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.325.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.1407		65 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1.100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.