

## 25.345.2404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.345.2404 (225-544)

**Tanımı** DN 50 (2") flanşlı, Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler (TSE 10276)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5686.13	521.11	260.56
2025-Kasım	5438.56	516.64	258.32
2025-Ekim	5291.73	503.81	251.91
2025-Eylül	5281.43	488.01	244.01
2025-Ocak	4514.38	421.88	210.94
2024	3593.50	319.75	159.88
2023-2	3225.00	193.75	96.88
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	2449.63	118.38	59.19
2022-3	2407.00	76.38	38.19
2022-2	2389.38	58.75	29.38
2022-1	1471.25	58.75	29.38
2021	787.61	38.50	19.25
2020	630.85	31.56	15.78
2019	506.28	26.85	13.43
2018	389.00	11.50	5.75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.345.2404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarındaki brülör, kombi, sayaç, regülatör gibi cihazların gazın taşıdığı partiküllerden zarar görmemesi amacıyla kullanılan filtrelerin işyerinde temini ve yerinde montajı.

## 25.345.2404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.2404		DN50 (2") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0.700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.