

## 25.345.2406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.345.2406 (225-546)

**Tanımı** DN 80 (3") flanşlı, Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler (TSE 10276)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9343.29	761.21	380.61
2025-Kasım	8932.84	754.69	377.35
2025-Ekim	8691.43	735.94	367.97
2025-Eylül	8677.49	712.86	356.43
2025-Ocak	7416.25	616.25	308.13
2024	5697.25	467.25	233.63
2023-2	5513.13	283.13	141.57
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	4195.00	172.50	86.25
2022-3	4133.13	111.25	55.63
2022-2	4107.44	85.56	42.78
2022-1	2523.06	85.56	42.78
2021	1353.43	56.05	28.02
2020	1083.84	45.94	22.97
2019	869.41	39.09	19.55
2018	669.00	15.20	7.60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.345.2406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarındaki brülör, kombi, sayaç, regülatör gibi cihazların gazın taşıdığı partiküllerden zarar görmemesi amacıyla kullanılan filtrelerin işyerinde temini ve yerinde montajı.

## 25.345.2406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.2406		DN80 (3") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1.100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.