# 25.360.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.360.1107** **(239-407)** |
| Tanımı | Debisi m³/h: 5,0-40 Basıncı mSS (3,0 -15), Dalgıç Tip Drenaj Pompası |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 39233,79 | 2814,04 | 1407,02 |
| 2025-Kasım | 38814,74 | 2789,90 | 1394,95 |
| 2025-Ekim | 38290,64 | 2720,55 | 1360,28 |
| 2025-Eylül | 37481,46 | 2635,30 | 1317,65 |
| 2025-Ocak | 30978,13 | 2278,13 | 1139,07 |
| 2024 | 23802,50 | 1727,50 | 863,75 |
| 2023-2 | 18021,88 | 1046,88 | 523,44 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 13686,25 | 636,25 | 318,13 |
| 2022-3 | 12269,69 | 410,31 | 205,16 |
| 2022-2 | 12175,00 | 315,63 | 157,82 |
| 2022-1 | 8940,63 | 315,63 | 157,82 |
| 2021 | 6174,95 | 206,79 | 103,40 |
| 2020 | 4590,30 | 169,44 | 84,72 |
| 2019 | 3680,88 | 144,19 | 72,10 |
| 2018 | 2760,00 | 70,50 | 35,25 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.360.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

TS 12599 Standardında, düşey milli, temiz veya çok az kirlenmiş bulanık suların basınçlandırılmasında kullanılan, içinde büyük partikül ve lifli madde içermeyen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, monofaze veya trifaze, pompa gövdesi GG 25 pik döküm, kompozit veya paslanmaz çelik, motor gövdesi GG 25 pik döküm, kompozit veya paslanmaz çelik, motor mili paslanmaz çelik, motor ve pompa mekanik salmastra kullanılarak tecrit edilmiş, pompa çarkı termoplastik malzeme veya dökümden mamul, en az 5 m uzunluğunda elektrik kablosu ve taşıma zinciri bulunan, IP 68 koruma sınıfında, ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip dalgıç tip drenaj pompasının işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.360.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.360.1107 | | Debisi m³/h 5,0 - 40 Basıncı mSS (3,0 - 15) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 4,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.