

25.400.5517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.400.5517 (241-522)

Tanımı (1 ¼") 42 Ø mm 13 mm, Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 87.09 | 36.14 | 18.07 |
| 2025-Kasım | 86.45 | 35.83 | 17.92 |
| 2025-Ekim | 84.64 | 34.94 | 17.47 |
| 2025-Eylül | 82.40 | 33.84 | 16.92 |
| 2025-Ocak | 69.88 | 29.25 | 14.63 |
| 2024 | 60.80 | 22.18 | 11.09 |
| 2023-2 | 43.06 | 13.44 | 6.72 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 30.06 | 8.19 | 4.10 |
| 2022-3 | 23.50 | 5.29 | 2.65 |
| 2022-2 | 22.29 | 4.08 | 2.04 |
| 2022-1 | 17.33 | 4.08 | 2.04 |
| 2021 | 15.91 | 2.66 | 1.33 |
| 2020 | 12.79 | 2.19 | 1.10 |
| 2019 | 12.48 | 1.88 | 0.94 |
| 2018 | 10.00 | 1.65 | 0.83 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.5517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 14304 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısı iletkenliği 0 °C'de ? 0.040 W/mK, su buharı difüzyon direnç katsayısı (μ) ? 7000 yangına tepki sınıfı en az B, s3-d0 olan elastomerik kauçuk köpük hazır prefabrik boru yalıtım malzemesinin üzerine fabrikasyon olarak 50 ila 100 mikron kalınlığında Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş boru yalıtım malzemesi ile, yalıtım yapılacak boru yüzeyindeki pas ve kirlerinin temizlenmesi ve iki kat sülyen boya ile boyanması, yalıtım malzemesinin boru dış çaplarına uygun seçilerek boruya geçirilmesini takiben ayrık iki yakasına kauçuk köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürülerek yapıştırılmasından sonra yarık üzerinin ve enine ek yerlerinin alüminyum folyolu kendinden yapışır bant ile birleştirilmesi; adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (sülyen boya ve sac kaplama bedeli hariç).

Not: (4") 114 Ø mm'den daha büyük çaplı borularda istenilen yalıtım kalınlığında elastomerik kauçuk köpüğü levha kullanılacak ve BFT 25.480.1800'den ödeme yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.5517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.400.5517 | | (1 ¼") 42 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici) | m | 1.000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0.010000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0.050000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0.050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.