

25.307.1307/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1307/A

Tanımı Ø 75-140 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2289.04	506.84	253.42
2025-Kasım	2279.36	502.49	251.25
2025-Ekim	2251.87	490.01	245.01
2025-Eylül	2214.68	474.64	237.32
2025-Ocak	1908.57	410.32	205.16
2024	1379.79	310.54	155.27
2023-2	1159.85	188.10	94.05
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	864.34	116.84	58.42
2022-3	822.65	75.48	37.74
2022-2	805.23	58.06	29.03
2022-1	397.68	58.06	29.03
2021	228.80	38.74	19.37
2020	189.80	31.72	15.86
2019	170.69	26.95	13.48
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1307/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN ISO 15874'e uygun PN 20 basınç sınıfında PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1307/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.