

25.307.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1402

Tanımı Ø 25-90 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	525.55	179.10	89.55
2025-Kasım	522.99	177.58	88.79
2025-Ekim	515.66	173.16	86.58
2025-Eylül	505.99	167.74	83.87
2025-Ocak	436.25	145.00	72.50
2024	317.38	109.88	54.94
2023-2	225.31	66.56	33.28
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	162.75	40.88	20.44
2022-3	142.43	26.38	13.19
2022-2	136.34	20.29	10.15
2022-1	73.04	20.29	10.15
2021	41.50	13.50	6.75
2020	34.40	11.00	5.50
2019	31.60	9.31	4.66
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1402		Çap Ø 25, Muhafaza çapı 90, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.250000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0.200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.