

25.307.1402/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1402/A

Tanımı Ø 25-90 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	683.22	232.83	116.42
2025-Kasım	679.89	230.85	115.43
2025-Ekim	670.36	225.11	112.56
2025-Eylül	657.79	218.06	109.03
2025-Ocak	567.13	188.50	94.25
2024	412.59	142.84	71.42
2023-2	292.90	86.53	43.27
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	211.58	53.14	26.57
2022-3	185.16	34.29	17.15
2022-2	177.24	26.38	13.19
2022-1	94.95	26.38	13.19
2021	53.95	17.55	8.78
2020	44.72	14.30	7.15
2019	41.08	12.10	6.05
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1402/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1402/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.