

## 25.307.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1405

**Tanımı** Ø 50-110 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1056.43	330.81	165.41
2025-Kasım	1051.41	327.98	163.99
2025-Ekim	1037.16	319.83	159.92
2025-Eylül	1018.24	309.80	154.90
2025-Ocak	877.81	267.81	133.91
2024	637.75	202.75	101.38
2023-2	485.31	122.81	61.41
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	354.81	76.06	38.03
2022-3	326.88	49.13	24.57
2022-2	315.54	37.79	18.90
2022-1	164.04	37.79	18.90
2021	95.00	24.30	12.15
2020	78.50	19.90	9.95
2019	75.10	16.93	8.47
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

## 25.307.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1405		Çap Ø 50, Muhafaza çapı 110, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0.350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.