

## 25.307.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.307.1409

**Tanımı** Ø 110-200 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2996.60	474.80	237.40
2025-Kasım	2984.96	470.73	235.37
2025-Ekim	2952.05	459.03	229.52
2025-Eylül	2906.75	444.64	222.32
2025-Ocak	2504.38	384.38	192.19
2024	1947.25	291.00	145.50
2023-2	1832.50	176.25	88.13
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1383.06	109.31	54.66
2022-3	1343.85	70.60	35.30
2022-2	1327.54	54.29	27.15
2022-1	633.04	54.29	27.15
2021	359.00	35.20	17.60
2020	298.00	28.80	14.40
2019	293.30	24.51	12.26
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.307.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

## 25.307.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1409		Çap Ø 110, Muhafaza çapı 200, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.450000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0.450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.