

25.320.8111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.320.8111 (212-111)
Tanımı	150 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Basınç düşürücü vana, su için
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	44994.23	1058.45	529.23
2025-Kasım	42917.31	1049.36	524.68
2025-Ekim	41751.31	1023.30	511.65
2025-Eylül	41766.01	991.21	495.61
2025-Ocak	35669.38	856.88	428.44
2024	30912.25	649.75	324.88
2023-2	17681.25	393.75	196.88
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	12581.88	239.38	119.69
2022-3	7634.38	154.38	77.19
2022-2	7598.75	118.75	59.38
2022-1	4368.75	118.75	59.38
2021	2334.70	77.80	38.90
2020	1869.28	63.76	31.88
2019	1666.31	54.25	27.13
2018	1260.00	34.10	17.05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.8111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Su, buhar ve diđer yanmayan gazlar için, onaylı projesinde belirtilmiş giriş ve çıkış basınçları için akışkan debisi ve sıcaklığına uygun olarak seçilecek, gövdesi dökme demir veya çelikten, mil ve yuvanın temas yüzeyleri bronz veya paslanmaz çelikten, basınca uygun flanşları, giriş basıncı debi talebinin deđişmesi halinde çıkış basıncını hassasiyetle ayarlandığı deđerlerde tutabilecek basınç düşürme vanasının işyerinde temini, yerine montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

25.320.8111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.8111		150 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1.500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.