25.320.9101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.9101** **(210-151)**
Tanımı	15 Ø mm (1/2"), TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI (TS EN 1111)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3414,38	268,66	134,33
2025-Kasım	3264,00	266,35	133,18
2025-Ekim	3175,78	259,74	129,87
2025-Eylül	3170,99	251,60	125,80
2025-Ocak	2710,00	217,50	108,75
2024	2430,00	165,00	82,50
2023-2	2068,75	100,00	50,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1518,00	60,50	30,25
2022-3	1306,20	39,00	19,50
2022-2	1297,20	30,00	15,00
2022-1	670,00	30,00	15,00
2021	373,50	19,65	9,83
2020	299,18	16,10	8,05
2019	240,16	13,70	6,85
2018	222,00	26,50	13,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.9101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kullanım suyu sıcaklığını 20-60 °C arasında, ayarlanan değere sabit tutan, 38 °C'de haşlanmama emniyet butonu olan, soğuk veya sıcak su miktarı ve basıncındaki ani değişmeler sonucu gelen suyu emniyet amaçlı olarak tamamen kesen, her iki girişte ters akışı engelleyen çekvalfi bulunan, açma kapama düzeneği bulunmayan sadece karışım yapan, termostatik karışım vanasının işyerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.9101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.9101		15 Ø mm (1/2") / TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI (TS EN 1111) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.