

25.325.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.325.1103 (221-103)
Tanımı	25 Ø mm (1"), Pislük tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	674.78	201.50	100.75
2025-Kasım	650.78	199.78	99.89
2025-Ekim	633.54	194.81	97.41
2025-Eylül	627.93	188.70	94.35
2025-Ocak	538.13	163.13	81.57
2024	463.75	123.75	61.88
2023-2	301.25	75.00	37.50
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	206.63	45.38	22.69
2022-3	175.10	29.25	14.63
2022-2	168.35	22.50	11.25
2022-1	96.25	22.50	11.25
2021	57.75	14.74	7.37
2020	46.50	12.09	6.05
2019	38.49	10.28	5.14
2018	29.60	6.05	3.03

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek

şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.1103		25 Ø mm. (1") / Pislik tutucu, PN-16, buhar için pres döküm vidalı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0.300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.