

25.345.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.345.1102 (213-312)

Tanımı DN 20 (3/4") Vidalı, Kullanım basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde açık

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1795.78	286.03	143.02
2025-Kasım	1722.29	283.59	141.80
2025-Ekim	1676.06	276.54	138.27
2025-Eylül	1668.99	267.86	133.93
2025-Ocak	1427.81	231.56	115.78
2024	1095.38	175.38	87.69
2023-2	1026.25	106.25	53.13
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	772.94	65.44	32.72
2022-3	749.69	42.25	21.13
2022-2	739.95	32.51	16.26
2022-1	461.26	32.51	16.26
2021	248.66	21.31	10.65
2020	199.34	17.46	8.73
2019	160.38	14.88	7.44
2018	119.00	8.35	4.18

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

25.345.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1102		DN 20 (3/4") Vidalı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0.350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.