

## 25.345.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.345.1105 (213-315)

**Tanımı** DN 40 (11/2") Vidalı, Kullanım basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde açık

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3099.19	434.65	217.33
2025-Kasım	2970.06	430.93	215.47
2025-Ekim	2890.21	420.21	210.11
2025-Eylül	2879.88	407.04	203.52
2025-Ocak	2463.13	351.88	175.94
2024	1886.88	263.13	131.57
2023-2	1783.19	159.44	79.72
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1346.35	97.60	48.80
2022-3	1310.80	62.99	31.50
2022-2	1296.28	48.46	24.23
2022-1	804.71	48.46	24.23
2021	433.25	31.76	15.88
2020	347.23	26.04	13.02
2019	279.11	22.16	11.08
2018	206.00	10.60	5.30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.345.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

## 25.345.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1105		DN 40 (1 1/2") Vidalı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.550000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0.600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.