25.345.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.345.1207** **(213-357)**
Tanımı	DN 65 (21/2") flanşlı, Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14106,16	554,70	277,35
2025-Kasım	13463,61	549,94	274,97
2025-Ekim	13098,35	536,28	268,14
2025-Eylül	13095,96	519,46	259,73
2025-Ocak	11186,56	449,06	224,53
2024	8599,13	340,38	170,19
2023-2	8465,00	206,25	103,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6478,44	125,94	62,97
2022-3	6433,75	81,25	40,63
2022-2	6415,01	62,51	31,26
2022-1	3912,51	62,51	31,26
2021	2082,50	40,96	20,48
2020	1666,79	33,56	16,78
2019	1335,16	28,58	14,29
2018	1010,00	16,40	8,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1207		DN65 (21/2”) flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar’a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,750000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.