

## 25.345.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.345.1207 (213-357)

**Tanımı** DN 65 (21/2") flanşlı, Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14106.16	554.70	277.35
2025-Kasım	13463.61	549.94	274.97
2025-Ekim	13098.35	536.28	268.14
2025-Eylül	13095.96	519.46	259.73
2025-Ocak	11186.56	449.06	224.53
2024	8599.13	340.38	170.19
2023-2	8465.00	206.25	103.13
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	6478.44	125.94	62.97
2022-3	6433.75	81.25	40.63
2022-2	6415.01	62.51	31.26
2022-1	3912.51	62.51	31.26
2021	2082.50	40.96	20.48
2020	1666.79	33.56	16.78
2019	1335.16	28.58	14.29
2018	1010.00	16.40	8.20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.345.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

## 25.345.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1207		DN65 (21/2") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.750000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0.750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.