

25.345.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.345.1306 (213-386)

Tanımı DN 50 (2") Vidalı, Kullanım Basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7457.76	521.11	260.56
2025-Kasım	7126.81	516.64	258.32
2025-Ekim	6934.01	503.81	251.91
2025-Eylül	6925.60	488.01	244.01
2025-Ocak	5918.13	421.88	210.94
2024	4824.75	319.75	159.88
2023-2	4698.75	193.75	96.88
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	3583.38	118.38	59.19
2022-3	3541.38	76.38	38.19
2022-2	3523.75	58.75	29.38
2022-1	2158.75	58.75	29.38
2021	1155.04	38.50	19.25
2020	924.79	31.56	15.78
2019	741.43	26.85	13.43
2018	557.00	13.60	6.80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

25.345.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1306		DN50 (2") Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0.700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.