25.345.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.345.1407** **(213-407)**
Tanımı	DN 65 (21/2") flanşlı, Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17371,78	554,70	277,35
2025-Kasım	16575,51	549,94	274,97
2025-Ekim	16125,53	536,28	268,14
2025-Eylül	16126,63	519,46	259,73
2025-Ocak	13774,06	449,06	224,53
2024	10582,88	340,38	170,19
2023-2	10448,75	206,25	103,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8004,69	125,94	62,97
2022-3	7960,00	81,25	40,63
2022-2	7941,26	62,51	31,26
2022-1	4837,51	62,51	31,26
2021	2576,45	40,96	20,48
2020	2061,95	33,56	16,78
2019	1651,29	28,58	14,29
2018	1250,00	16,00	8,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1407		DN65 (21/2”) flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar’a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,750000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.