25.337.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.337.1207** **(225-127)**
Tanımı	200 Ø mm, Kaynaklı Hava Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25351,71	3043,34	1521,67
2025-Kasım	25224,28	3017,23	1508,62
2025-Ekim	24786,73	2942,23	1471,12
2025-Eylül	24358,76	2850,03	1425,02
2025-Ocak	22688,75	2463,75	1231,88
2024	17417,00	1867,00	933,50
2023-2	14081,25	1131,25	565,63
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11480,00	692,50	346,25
2022-3	11233,75	446,88	223,44
2022-2	11130,63	343,75	171,88
2022-1	6881,25	343,75	171,88
2021	3697,30	225,29	112,65
2020	2962,24	184,63	92,32
2019	2934,74	157,13	78,57
2018	3200,00	542,00	271,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.337.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için pirinç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemeden mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının işyerinde temini ve montajının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.337.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.337.1207		200 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,400000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.