

25.305.8101/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.8101/B (204-920/1-1/B)
Tanımı	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm (6 bar), (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	83,69	23,21	11,61
2025-Kasım	83,29	22,99	11,50
2025-Ekim	82,21	22,43	11,22
2025-Eylül	80,80	21,73	10,87
2025-Ocak	69,65	18,79	9,40
2024	51,89	14,23	7,12
2023-2	38,20	8,64	4,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	27,95	5,29	2,65
2022-3	21,52	3,43	1,72
2022-2	20,70	2,63	1,32
2022-1	13,57	2,63	1,32
2021	7,55	1,72	0,86
2020	6,71	1,42	0,71
2019	6,35	1,20	0,60
2018	5,76	0,84	0,42

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8101/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8101/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.