

## 25.565.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.565.2103 (358-053)</b>                                  |
| <b>Tanımı</b>  | DN 25, Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                          |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                 |
| <b>Fasikül</b> | Otomatik Kontrol Tesisatı                                     |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4481,96      | 361,31        | 180,66          |
| 2025-Kasım  | 4284,93      | 358,21        | 179,11          |
| 2025-Ekim   | 4169,11      | 349,31        | 174,66          |
| 2025-Eylül  | 4162,55      | 338,36        | 169,18          |
| 2025-Ocak   | 3557,50      | 292,50        | 146,25          |
| 2024        | 3060,50      | 221,75        | 110,88          |
| 2023-2      | 2283,64      | 134,38        | 67,19           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1926,88      | 81,88         | 40,94           |
| 2022-3      | 1589,38      | 52,81         | 26,41           |
| 2022-2      | 1577,19      | 40,63         | 20,32           |
| 2022-1      | 971,88       | 40,63         | 20,32           |
| 2021        | 677,00       | 46,30         | 23,15           |
| 2020        | 523,00       | 37,90         | 18,95           |
| 2019        | 473,00       | 32,20         | 16,10           |
| 2018        | 466,00       | 25,40         | 12,70           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.565.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, üzerine takılacak motor vasıtası ile bulunduğu hattan geçen akışkanın debisini değiştiren, dökme demir, bronz veya pirinç gövdeli, mili paslanmaz çelik, subap ve yuvaları bronz veya paslanmaz çelikten, doğrusal ya da dönel hareketli, eşit yüzdesel akış karakteristiğine sahip, üç yollu karıştırıcı ya da ayrıştırıcı tip kontrol vana gövdesinin işyerinde temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Vana motoru fiyata dâhil değildir)

## 25.565.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                       | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                          |        |          |
| 20.565.2103 |                 | DN25 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli ) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                           |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                     | Saat   | 0,100000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                               | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                      | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.