

## 25.565.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.565.1301 (357-201)</b>
<b>Tanımı</b>	DN 15, İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Otomatik Kontrol Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7114,71	226,98	113,49
2025-Kasım	6788,61	225,04	112,52
2025-Ekim	6604,30	219,44	109,72
2025-Eylül	6604,76	212,56	106,28
2025-Ocak	5641,25	183,75	91,88
2024	4764,25	139,25	69,63
2023-2	3064,63	84,38	42,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2344,13	51,63	25,82
2022-3	1239,88	33,31	16,66
2022-2	1232,19	25,63	12,82
2022-1	756,88	25,63	12,82
2021	457,00	40,40	20,20
2020	353,00	33,10	16,55
2019	294,00	28,10	14,05
2018	224,00	22,20	11,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.565.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, sıvı ve buhar akış miktarını ayarlayan, bir tahrik ünitesinden hareket alan tek veya çift oturmalı; pik bronz veya pirinç döküm gövdeli, mili paslanmaz çelik subap ve yuvaları bronz veya paslanmaz çelikten iki yollu otomatik vana gövdesinin işyerinde temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (tahrik ünitesi fiyata dâhil değildir)

## 25.565.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.565.1301		DN 15 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.