

25.181.5202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.181.5202

Tanımı 12 lt/sn 500 m² 'ye kadar Yeraltı Vorteks Yağmur Suyu Filtresi

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.181.5202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Vorteks Yađmur Suyu Filtresi: Ölçü:Ad

Yađmur suyu indirme hatlarından gelen suyu depolama öncesinde en az %90 verimlilikle filtreleyen, vorteks (girdap) prensibiyle çalışarak suyun oksijenlenmesini sağlayan, yaprak, tortu ve kaba partikülleri tahliye hattına yönlendiren, korozyona karşı yüksek mukavemetli Polietilen, Polyester veya Polipropilen gövdeli, paslanmaz çelik filtre elemanına sahip, CE işaretli vorteks filtenin iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.181.5202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.181.5202		12 lt/sn 500 m ² 'ye kadar Yeraltı Vorteks Yağmur Suyu Filtresi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.