

35.420.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.420.1100 (833-603)
Tanımı	Adresli Nitrojen dioksit (NO2) gaz dedektörü
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12588,25	799,05	399,53
2025-Kasım	12096,98	792,20	396,10
2025-Ekim	12001,59	772,50	386,25
2025-Eylül	11564,79	748,30	374,15
2025-Ocak	9859,88	646,88	323,44
2024	6870,00	728,00	364,00
2023-2	4220,00	383,00	191,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3210,00	239,00	119,50
2022-3	2400,00	154,00	77,00
2022-2	2364,20	118,00	59,00
2022-1	1900,00	118,00	59,00
2021	1230,00	118,00	59,00
2020	1020,00	96,50	48,25
2019	919,00	82,00	41,00
2018	762,00	65,00	32,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.420.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Gaz kontrol paneline bağlanmak suretiyle çalışabilen, nitrojen dioksit ölçüm aralığı 0-30 ppm aralığında olan, besleme gerilimi 24 V DC olan, Sensör ömrü en az 2 yıl olan, üzerinde çalışma durumunu gösterir Led bulunan, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü, TS EN 50545-1 standardına uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanına sahip cihazın işyerine nakli, montajının yapılması, gaz alarm sortilerine bağlanması, test ve ayarlarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.420.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.420.1100		Adresli Nitrojen dioksit (NO2) gaz dedektörü / Gaz Kontrol Sistemleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.