

## 25.181.5102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.181.5102

**Tanımı** 12 lt/sn 500 m<sup>2</sup> 'ye kadar Yerüstü Vorteks Yağmur Suyu Filtresi

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Sıhhi Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.181.5102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Vorteks Yađmur Suyu Filtresi: Ölçü:Ad

Yađmur suyu indirme hatlarından gelen suyu depolama öncesinde en az %90 verimlilikle filtreleyen, vorteks (girdap) prensibiyle çalışarak suyun oksijenlenmesini sağlayan, yaprak, tortu ve kaba partikülleri tahliye hattına yönlendiren, korozyona karşı yüksek mukavemetli Polietilen, Polyester veya Polipropilen gövdeli, paslanmaz çelik filtre elemanına sahip, CE işaretli vorteks filternin iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.181.5102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.181.5102		4 lt/sn 200 m <sup>2</sup> 'ye kadar Yerüstü Vorteks Yağmur Suyu Filtresi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.