

## 25.710.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.710.1003 (1001-003)

**Tanımı** DN 150, Yer Üstü Yangın Musluğu (HİDRANT) (TS EN 14339, 14384, 1074-6)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	49578.84	3867.86	1933.93
2025-Kasım	49374.78	3834.68	1917.34
2025-Ekim	49004.94	3739.35	1869.68
2025-Eylül	48073.50	3622.18	1811.09
2025-Ocak	41068.75	3131.25	1565.63
2024	31547.50	2372.50	1186.25
2023-2	25750.00	1437.50	718.75
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	18243.75	881.25	440.63
2022-3	14457.63	568.75	284.38
2022-2	14326.38	437.50	218.75
2022-1	10150.00	437.50	218.75
2021	5460.00	305.00	152.50
2020	4240.00	250.00	125.00
2019	4080.00	213.00	106.50
2018	3340.00	168.00	84.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.710.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gövdesi pik döküm; su alma kapakları pirinç veya alüminyumdan imal edilmiş, subap mili paslanmaz çelikten, vana kapatıldığında donmaya karşı özel otomatik ve su boşaltmalı, geri tepme vanalı ani basınçlarda şok etkisine dayanıklı; türbülanssız, sürekli düzgün akışlı; (kanatçıklı sitli) iki su alma ağızlı, standarda uygun renklere yağlı boyalı; sızdırmaz contalı, flanş bağlantılı yükselmeyen milli hidrandın işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.710.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.710.1003		Dn 150 / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant) (Ts En 14339, 14384, 1074-6) (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2.000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	5.000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	5.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.