

## 25.712.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.712.1101 (1017-101)</b>                                         |
| <b>Tanımı</b>  | Damlatma Vanası İlavesi, İtfaiye Bağlantı Ağızı İçin Ödenecek Farklar |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                         |
| <b>Fasikül</b> | Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı                                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 618,96       | 193,01        | 96,51           |
| 2025-Kasım  | 597,25       | 191,35        | 95,68           |
| 2025-Ekim   | 581,45       | 186,60        | 93,30           |
| 2025-Eylül  | 576,05       | 180,75        | 90,38           |
| 2025-Ocak   | 493,75       | 156,25        | 78,13           |
| 2024        | 440,00       | 118,75        | 59,38           |
| 2023-2      | 339,38       | 71,88         | 35,94           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 257,50       | 43,75         | 21,88           |
| 2022-3      | 240,84       | 28,13         | 14,07           |
| 2022-2      | 234,28       | 21,56         | 10,78           |
| 2022-1      | 170,31       | 21,56         | 10,78           |
| 2021        | 119,00       | 13,80         | 6,90            |
| 2020        | 92,50        | 11,30         | 5,65            |
| 2019        | 82,00        | 9,65          | 4,83            |
| 2018        | 79,50        | 7,60          | 3,80            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.712.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Malzemesi pirinç, itfaiye bağlantı çapı DN65 x DN65 Storz, sistem bağlantı çapı DN100 olan, çıkış ağzılarını koruyucu kapaklı, duvar bronz rozetli ve DN15 damlatma vanalı, İtfaiye bağlantı ağzının işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, ayarlanıp çalışır halde teslimi.

## 25.712.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                               | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                  |        |          |
| 20.712.1101 |                 | Damlatma Vanası İlavesi / İtfaiye Bağlantı Ağı İçin Ödenecek Farklar / İtfaiye Bağlantı Ağı (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                   |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                       | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.