

35.400.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.400.1002

Tanımı Oda Kontrol Paneli: (Ölçü: Adet) Oda içerisindeki, yatakbashi çağrı ünitesi, WC-Banyo Çağrı ünitesi ve kapı üstü uyarı lambasının enerji beslemesini ve kontrolünü sağlayan ekipmandır. Ankastre olarak gömme veya demonte edilemeyecek şekilde sıva üstü monte

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25333,38	2551,55	1275,78
2025-Kasım	24375,39	2529,68	1264,84
2025-Ekim	24166,24	2466,78	1233,39
2025-Eylül	23291,61	2389,49	1194,75
2025-Ocak	19869,13	2065,63	1032,82
2024	13950,00	255,00	127,50
2023-2	8690,00	134,00	67,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6710,00	83,50	41,75
2022-3	5570,00	54,00	27,00
2022-2	5550,86	41,40	20,70
2022-1	3040,00	41,40	20,70
2021	1570,00	34,50	17,25
2020	1250,00	28,20	14,10
2019	1080,00	24,00	12,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.400.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oda içerisindeki, yatakbashi çağrı ünitesi, WC-Banyo Çağrı ünitesi ve kapı üstü uyarı lambasının enerji beslemesini ve kontrolünü sağlayan ekipmandır. Ankastre olarak gömme veya demonte edilemeyecek şekilde sıva üstü monte edilebilen, hemşire çağrı paneli ve hastane çağrı sunucusu ile olan iletişimini ethernet ağı üzerinden yapabilen, akıllı kart okuma özelliğine sahip, en az 4.3" dokunmatik LCD ekrana sahip, 220 V AC veya 12-24 V DC enerji beslemesine sahip. Kendisine gelen tüm çağrı ve ölçüm bilgilerini Hastane Çağrı Sunucusuna gönderdiklerinin teyidini karşı taraftan alana kadar bu bilgileri en az 50 kayıt tutabilme özelliğine sahip olmak kaydı ile haberleşme sağlanana kadar kendi üzerinde tutabilen. Personel Akıllı Kartlarını okuyabilen. En az 2 adet hasta yatakbashi çağrı ünitesinin, en az 1 adet hasta WC-banyo çağrı ünitesinin enerji beslemesini ve kontrolünü sağlayabilen. Panel ile oda içinde ona bağlı çalışacak cihazlar ile olan bağlantısı RS485 ya da CAN ağ yapıları ile gerçekleştirebilen panelin temini, işyerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.400.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.400.1002		Oda Kontrol Paneli / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.