

35.400.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.400.2002 (810-112)
Tanımı	24 adres kapasiteli, Hemşire Çağrı Konsolu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	26278,63	4686,21	2343,11
2025-Kasım	25351,20	4646,03	2323,02
2025-Ekim	25097,05	4530,50	2265,25
2025-Eylül	24199,40	4388,55	2194,28
2025-Ocak	20667,75	3793,75	1896,88
2024	21930,00	8950,00	4475,00
2023-2	12820,00	4710,00	2355,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9230,00	2940,00	1470,00
2022-3	7140,00	1900,00	950,00
2022-2	6696,00	1460,00	730,00
2022-1	6220,00	1460,00	730,00
2021	5180,00	1210,00	605,00
2020	4160,00	990,00	495,00
2019	4010,00	843,00	421,50
2018	3420,00	669,00	334,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.400.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Hemşirenin tüm izleme ve kontrolleri yapabildiği, ABS gövdeli, membran ön panele sahip, merkez ünitesi ile data ve ses haberleşmesi yapan, tüm hemşire çağrı fonksiyonları yanında tüm bilgileri zaman bazında print verebilme ve PCye aktarabilme özelliklerine sahip, kendi başına veya network olarak diğer konsollarla bağlı çalışabilen, LCD göstergeli, üzerinde, oda sayısına göre gerekli tuşlar, led göstergeler, data, printer, PC, oda bağlantıları için yeterli sayıda giriş -çıkışlar bulunan konsol (Bütün bağlantılar ve güç ünitesinin bulunduğu, lamba, gösterge kumandaları ve haberleşmeler gibi tüm kumandaları çıkış korumalı solid state röleli sağlayan, kısa devre, açık devre ve ısı korumalı, EMI filtreli olan hemşire çağrı ana ünitesi dâhil işyerine temini, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.400.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.400.2002		24 adres kapasiteli / Hemşire Çağrı Konsolu / Hemşire Çağrı Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.