

25.165.3006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.165.3006 (108-706)

Tanımı Debi-m³/h: 4,5, [Kapasite-m³/reg: 30,0] [Reçine Miktarı-Lt: 150] [Fr.m3/reg: 900], Tam otomatik su yumuşatma cihazı (1-39 m³/saat)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	86430.99	11186.70	5593.35
2025-Kasım	85332.84	11090.71	5545.36
2025-Ekim	84459.50	10815.00	5407.50
2025-Eylül	82844.20	10476.11	5238.06
2025-Ocak	69343.75	9056.25	4528.13
2024	66547.50	6860.00	3430.00
2023-2	55168.75	4156.25	2078.13
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	41792.50	2555.00	1277.50
2022-3	37310.00	1649.38	824.69
2022-2	36929.38	1268.75	634.38
2022-1	22881.25	1268.75	634.38
2021	16142.35	831.69	415.85
2020	14990.65	681.63	340.82
2019	13022.76	580.13	290.07
2018	9820.00	671.00	335.50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.165.3006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Aşağıda özellikleri belirtilen, reçine tankı ISO belgeli polipropilen üzeri cam elyaf takviyeli polyester kaplı malzeme veya TS basınçlı kaplar normlarına uygun ST 37 çelikten mamul, içi ve dışı TS EN ISO 1461'e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılmış, test basıncı 10 atü, işletme basıncı 2-8 atü olan, tuz kabı tuzlu suyun oluşturacağı korozyona dayanıklı polietilen malzemeden mamul, en az rejenerasyona yeterli tuz alabilen polietilen kapaklı, içinde tuzlu su emiş borusu, boru ağzında filtresi, PVC borudan tuzlu su emiş borusu koruyucusu, tuz tankı taşma borusu ve boşaltma ucu olacaktır. Reçine yatak yüksekliği min. 0,7 ile max. 1,2 m arasında, reçine taşıyıcı kuars filtre çakılı yatak yüksekliği 15-50 cm arası olan, çıkış hattındaki sayaçtan aldığı sinyaller ile daha önceden programlanan ve cihaz kapasitesi kadar yumuşak su geçtiğinde tam otomatik olarak rejenerasyonu başlatan, rejenerasyon kademeleri, gerekli tuz miktarı ve süreleri fabrikasyon ayarlı/ayarlanabilen, tuzlu su korozyonuna dayanıklı plastik veya metal malzemeden imal edilmiş, mikroişlemcili veya elektro mekanik rejenerasyon için gerekli tuzlu suyu hazırlayabilen, çok yollu uluslararası kalite belgeli, otomatik vanalı iki adet numune musluğu ve giriş ve çıkış manometreleri bulunan, tank içindeki su dağıtımı ve toplaması platform üzerine monteli süzgeçler ve/veya ahtapot yapılı süzgeç boruları vasıtasıyla sağlanan, iki ucu tesisata kolaylıkla bağlanacak şekilde dişli veya rekorlu olarak hazırlanmış su yumuşatma cihazının işyerinde temini, beton kaidesinin yapılması, tesisata bağlanması, su sertliğinin ölçümü için gerekli test kiti, Türkçe işletme ve bakım kılavuzu ile birlikte işler halde teslimi. Beton kaide fiyatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca hesaplanacaktır.

Not: Giriş suyu sertliği 30 °Fr kabul edilmiştir. Buna göre reçine kapasitesi 6000 °Fr/litre reçine kabul edilmiştir.

-Su yumuşatma cihazı yatak hızı 30 – 35 m/saat olmalıdır.

-Tank ebatları min. % 40 kabarma payı karşılansın üzere boyutlandırılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.165.3006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.165.3006		Debi-m ³ /h 4,5 Kapasite-m ³ /reg 30,0 Reçine Miktarı-Lt 150 Fr.Sert/reg 900.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7.000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	14.000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	14.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.