

25.700.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.700.2101 (1002-201)
Tanımı	Tüpsüz Model, TS. EN 671-2 NORMLARINDA YANGIN DOLABI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10369.84	2686.65	1343.33
2025-Kasım	10268.33	2663.60	1331.80
2025-Ekim	9987.33	2597.40	1298.70
2025-Eylül	9785.74	2516.00	1258.00
2025-Ocak	8537.50	2175.00	1087.50
2024	7433.75	1650.00	825.00
2023-2	5626.25	1000.00	500.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	4031.25	605.00	302.50
2022-3	3504.38	390.00	195.00
2022-2	3414.38	300.00	150.00
2022-1	2187.50	300.00	150.00
2021	1260.00	205.00	102.50
2020	981.00	168.00	84.00
2019	882.00	143.00	71.50
2018	756.00	113.00	56.50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.700.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Hortumu: TS 9222'ye uygun DN50 çapında ve 20 m uzunluğunda yassı hortumu, makarası: TS EN 671-2'ye uygun, diđer özellikler BFT 25.700.1000'deki gibi.

25.700.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.700.2101		Tüpsüz Model / Ts. En 671-2 Normlarında Yangın Dolabı (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4.000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.