

## 25.180.3024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.180.3024 (127-604)

**Tanımı** Tam aktif karbon filtre cihazı, Debi: 40.0 m<sup>3</sup>/h, Filtre Malzeme Miktarı: 1.500 litre, Min Tank Kesit Alanı: 1.8 m<sup>2</sup>

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Sıhhi Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	665842.45	15714.80	7857.40
2025-Kasım	659060.74	15572.33	7786.17
2025-Ekim	640504.09	15191.75	7595.88
2025-Eylül	629860.04	14717.61	7358.81
2025-Ocak	551095.60	12720.60	6360.30
2024	490272.41	9647.41	4823.71
2023-2	378114.34	5864.34	2932.17
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	285128.31	3628.31	1814.16
2022-3	236922.81	2372.56	1186.28
2022-2	236392.24	1841.99	921.00
2022-1	114031.00	1806.00	903.00
2021	80684.70	1178.39	589.20
2020	69213.99	968.23	484.12
2019	62866.11	824.51	412.26
2018	51300.00	2830.00	1415.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.180.3024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Aşağıda özellikleri belirtilen, filtre tankı, ST 37 çelikten mamul, içi ve dışı TS EN ISO 1461'e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplama veya içi dışı kumlama yapılmış ve iki kat epoksi astar üzeri iki kat epoksi son kat boya ile boyanmış zaman kontrollü, vana ve/veya kontrolörden ya da PLC (Programable Logic Controller)'den alan diyafram vanaların tahriki için gerekli hava veya suyu yönlendiren otomatik vana grubu, ham suyu ve proses sularını yönlendiren, metal veya plastik gövdeli, kauçuk diyaframlı, vana içi parçaları suyun korozyonuna dayanıklı pirinç malzeme, tesisat bağlantısı dişli veya flanşlı ve 8 atü su basıncına dayanıklı yapıda imal edilmiş yeterli sayıda diyafram vanalı, diğer özellikleri BFT 25.180.3000'in aynısıdır. Aşağıda özellikleri belirtilen, medya tankı, polietilen zarf üzeri cam elyaf takviyeli polyester kaplı malzeme, ST 37 çelikten mamul, içi ve dışı TS EN ISO 1461'e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılmış veya içi ve dışı kumlama yapılmış ve iki kat epoksi astar üzeri iki kat epoksi son kat boya ile boyanmış test basıncı 10 atü, işletme basıncı 2-8 atü olan, filtre malzemesi yatak yüksekliği min. 0.7 m filtre malzemesi granül aktif karbondan oluşmuş, tabanı yeteri kadar filtre çakılından oluşmuş, en az 1 en fazla 7 günlük periyotlarla programlanma özelliği sayesinde zamanı geldiğinde tam otomatik olarak geri yıkama işlemini başlatan mikroişlemcili veya zaman saatli, uluslararası kalite belgeli, otomatik vanalı, iki adet numune musluğu ve giriş çıkış manometreleri bulunan, tank içindeki su dağıtımı ve toplanması platform üzerine monteli süzgeçler ve/veya ahtapot yapılı süzgeç boruları vasıtasıyla sağlanan, iki ucu tesisata kolaylıkla bağlanacak şekilde dişli veya rekorlu olarak hazırlanmış filtre cihazının işyerinde temini, beton kaidesinin yapılması, tesisata bağlanması, Türkçe işletme ve bakım kılavuzu ile birlikte işler halde teslimi.

Not: Filtre yatak hızı max 25 m/h olmalıdır. Tank ebatları min. % 40 kabarma payı karşılanmak üzere boyutlandırılacaktır.

## 25.180.3024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.180.3024		Debi-m <sup>3</sup> /H 40.0 Filtre Malzeme Miktarı- Lt 1500 Min.Tank Kesit Alanı-m <sup>2</sup> 1.8 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M <sup>3</sup> /H) (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	9.500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	19.000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	19.000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.