

25.740.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.740.1208 (1040-158)
Tanımı	Ø171-Ø199 Yangın Durdurucu Sargı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1339,36	231,61	115,81
2025-Kasım	1334,05	229,63	114,82
2025-Ekim	1319,03	223,91	111,96
2025-Eylül	1298,43	216,90	108,45
2025-Ocak	1118,75	187,50	93,75
2024	1073,75	142,50	71,25
2023-2	932,50	86,25	43,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	678,75	52,50	26,25
2022-3	659,30	33,75	16,88
2022-2	651,43	25,88	12,94
2022-1	447,13	25,88	12,94
2021	285,00	16,40	8,20
2020	228,00	13,40	6,70
2019	198,00	11,40	5,70
2018	190,00	9,00	4,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.740.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 1366-3 standardına ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, onaylı projede gösterilen yerlerde kullanılmak üzere; duvar ve döşemeden geçen yanıcı malzemeden imal edilmiş boruların alev ve duman geçişini engellemek amacıyla özel olarak üretilmiş, intümesan özellikli (ısı ile genişleyen) grafit bazlı, yangın esnasında boru yerinde oluşabilecek boşluğu kapatan yangın durdurucu sargının yangın dayanımına uygun bağlantı elemanları ile işyerinde temini ve montajı.

25.740.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.740.1208		Ø171 - Ø199 Yangın Durdurucu Sargı	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.