

25.732.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.732.1102 (1026-002)

Tanımı 2 kg ABC Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (TS 9893 EN 12416-1,2)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	947.19	154.40	77.20
2025-Kasım	942.26	153.08	76.54
2025-Ekim	925.58	149.28	74.64
2025-Eylül	908.98	144.60	72.30
2025-Ocak	843.75	125.00	62.50
2024	647.50	95.00	47.50
2023-2	466.25	57.50	28.75
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	337.50	35.00	17.50
2022-3	285.26	22.50	11.25
2022-2	280.01	17.25	8.63
2022-1	201.00	17.25	8.63
2021	121.00	12.00	6.00
2020	94.00	9.80	4.90
2019	72.00	8.35	4.18
2018	55.50	6.60	3.30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.732.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS 862-7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun ve Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine göre CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, ABC Sınıfı yangınları söndürmeye uygun, kuru kimyevi tozlu, sürekli basınçlı veya içten kartuşlu, alaşımli sıvama gövdeli, dış korozyona karşı fosfatlanmış ve koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, emniyet ventilli pirinç vanalı, taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.732.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.732.1102		2 Kg / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts 9893 En 12416-1,2) (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.