

## 25.567.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.567.1101 (360-101)

**Tanımı** DN 15, İki yollu, dışli bağlantılı, basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanası

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Otomatik Kontrol Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2789.88	294.14	147.07
2025-Kasım	2669.89	291.61	145.81
2025-Ekim	2597.89	284.36	142.18
2025-Eylül	2591.65	275.46	137.73
2025-Ocak	2215.63	238.13	119.07
2024	1828.00	180.50	90.25
2023-2	1220.88	109.38	54.69
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	921.75	66.75	33.38
2022-3	814.06	43.06	21.53
2022-2	804.13	33.13	16.57
2022-1	500.40	33.13	16.57
2021	611.00	40.40	20.20
2020	472.00	33.10	16.55
2019	379.00	28.10	14.05
2018	298.00	22.20	11.10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.567.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, kapalı devre ısıtma veya sođutma sistemlerinde kullanılan, sistemdeki basınç deđişimlerinin debi kontrolüne etki etmesini engelleyen düzeneđe sahip, vana otoritesi %100 olan, eşit yüzdesel akış karakteristiđine sahip, debi ölçüm noktaları bulunan basınçtan bađımsız (kombine) kontrol vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. (Vana motoru dâhil deđildir)

## 25.567.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.567.1101		DN 15 / İki yönlü, dışı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0.400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0.400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.